



STÁVAJÍCÍ AIFe 3x150/25  
 - ukončit na stožaru č.9A  
 NAMÁHÁNÍ 85MPa při -5°C+L  
 +KZL (ZL+OK) - nepřerušovat  
 VÝVOD celek VN508158 Přestice-Křimice,  
 Linka VN9584

NOVÉ A11/25-STA 3x143  
 namáhání 38MPa při -5°C bez námř.  
 60m trasy  
 + PŘELOŽIT KZL (nepřerušovat)  
 VÝVOD celek VN508158 Přestice-Křimice,  
 Linka VN9584

STÁVAJÍCÍ AIFe 3x150/25  
 - ukončit na stožaru č.9  
 NAMÁHÁNÍ 85MPa při -5°C+L  
 +KZL (ZL+OK) - nepřerušovat  
 VÝVOD celek VN508158 Přestice-Křimice,  
 Linka VN9584

PROVOZ ŘÍZEN NÁLEŽITĚ  
 POUČENÍMI OSOBAMI  
 ZASTAVENÍ PROVOZU  
 NA CCA 15 MINUT

svatým Vojtěchem

Na Borech

STÁVAJÍCÍ 2xAIFe 3x110/22  
 +ZEMNÍ LANO Fe 1x50

- 1.POTAH - VN 50777b Přestice - Domažlice,  
 Linka VN9585
- 2.POTAH VN 508227 Přestice - Parobeton,  
 Linka VN9589

STÁVAJÍCÍ  
 STOŽAR 18/304

STÁVAJÍCÍ  
 STOŽAR 13,5/204

STÁVAJÍCÍ  
 STOŽAR 13,5/204

STÁVAJÍCÍ  
 STOŽAR 13,5/204

STÁVAJÍCÍ  
 STOŽAR 15/204

STÁVAJÍCÍ A11/25-STA 3x143  
 874/1 +KZL (ZL+OK)  
 VÝVOD celek VN 508276 Přestice - Chleina,  
 Linka VN9590

896 DOLNÍ LUKAVICE  
 827 NÁMRAZOVÁ OBLAST: BEZ NÁMRAZY  
 ROZVODNÁ SOUSTAVA: STRANA VN: 22kv AC, 50-Hz/IT  
 OCHRANA DLE PNE 33000-1 e.7  
 STRANA VN - ZEMNĚM  
 PROSTŘEDÍ DLE PNE 33000-2 ed.5 VENKOVNÍ typ VI  
 ZAK.Č.: 12-12-0001267

ZODP.PROJEKTANT: L.SOFEROVÁ  
 PROJEKTANT: ING.P.SCHUPPIER  
 INVESTOR: -EZ-DISTRIBUCE a.s.  
 Přestice, Bag/47 obchvat SO414 - přeložka VN  
 VZDUCH VN

LIBUŠE SOFEROVÁ s.r.o.  
 MANETINSKÁ 138  
 JISTŮPĚ PLÁZE

STUPEŇ: PROJEKT  
 DATUM: 04/2023  
 MĚK: 1:2000 / A3  
 PLOŠKA: 2

SITUACE MONTÁŽE